

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.02796

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016681

Общество с ограниченной ответственностью "Новый стиль" (ООО "Новый стиль").
Адрес: 445027, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, бульвар Буденного, дом 17, квартира 138.
ОГРН: 1176313088225. Телефон: 88482537273. Факс: отсутствует. Электронная почта: sddveri@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новый стиль" (ООО "Новый стиль").
Адрес: 445027, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, бульвар Буденного, дом 17, квартира 138.
ОГРН: 1176313088225. Телефон: 88482537273. Факс: отсутствует. Электронная почта: sddveri@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДПМД 01.00.EIS60 и с остеклением до 25% типа ДПМДО 01.00.EIS60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм и ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДПМД 02.00.EIS60 и с остеклением до 25% типа ДПМДО 02.00.EIS60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм и ширине от 1100 мм до 2000 мм, остекление - стекло противопожарное многослойное огнестойкое марки ПМ-EIW60, общей толщиной 27 мм (ТУ 5923-001-09688305-2012), выпускаемые по ТУ 25.12.10-001-19785794-2017. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость".
Предел огнестойкости - EIS 60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 930-С/ТР-17 от 19.12.2017 г., № 931-С/ТР-17 от 19.12.2017 г., № 932-С/ТР-17 от 19.12.2017 г., № 933-С/ТР-17 от 19.12.2017 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РСК.RU.0001.P390887 от 02.11.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.12.2017 по 21.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.  **СЕРТИФИКАТОН**

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин
инициалы, фамилия